

Общество с ограниченной ответственностью

# "МиассЭнергоСтрой"

ИНН/КПП 7415041790/741501001 Р/с 40702810872090108687 в Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк» г.Челябинск,  
К/с 30101810100000000602, БИК 047501602

Юридический адрес: 456300, г. Миасс Челябинской области, Бульвар Карпова, д.7-2

Почтовый адрес: 456300, г. Миасс Челябинской области, Бульвар Карпова 7, оф. 2.

E-mail: mes74@mail.ru

тел. (3513) 26-44-76, 26-43-16

## ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

09 января 2022 г.

На основании Акта осмотра электроустановки «ВЛ-0,4 от КТП-4527 станция «Таянды», Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еманжелинск, ст. Таянды, ул. Станционная, 44, 10 метров по направлению на северо-запад от ориентира – индивидуальный жилой дом» от 12.10.2021 года с целью устранения обнаруженных дефектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Замену опор в количестве 53 шт. по ул. Станционная и ул.Школьная с линейной арматурой (согласно поопорной схемы), в том числе промежуточных одностоечных с ж/б приставками 38 шт, угловых промежуточных с подкосом на ж/б приставках 17 шт.
2. Выправить опоры в количестве 19 шт. (согласно поопорной схемы);
3. Установить дополнительно опоры промежуточные с ж/б приставками в количестве 3 шт. (согласно поопорной схемы);
4. Произвести демонтаж опор в количестве 5 шт. (согласно поопорной схемы);
5. Заменить существующий провод АС-16 и А-35 на провод СИП4 сечением 4х50 (протяженность 2100 м), СИП4 4х25 (протяженность 800 м). Суммарная протяженность трассы - 2 900 м;
6. Для исключения повреждения проводов магистральной ВЛ и установки приборов учета на границе балансовой и эксплуатационной ответственности необходимо заменить отпайки к индивидуальным жилым домам на СИП 2х16 - 2308 м.

Технический директор



А.Б.Петров