

Отчет по авариям по ООО МиассЭнергоСтрой" по участкам ЛГО и МГО за 1 квартал 2014г

№ №	Дата	Отключение время	Включение время	Причина аварии	Мероприятия по устранению	Объем недоставле нной электрической энергии кВт ч
участок ЛГО						
1	12.02.14	16-10	13.02.2014 10-00	захлест на ВЛ-6кВ	перетяжка ВЛ	1080
2	19.03.14	20-00	21.03.2014 15-00	выход из строй КЛ- 6кВ	монтаж концевой муфты	3132
ИТОГО						4212
участок МГО						
Аварийные ситуации отсутствовали						

Директор ООО



Иванов

Иванов М.В.