

Сводные данные об аварийных отключениях и объеме недопоставленной электроэнергии по ООО  
 МиассЭнергоСтрой"  
 за 1 Квартал 2017г

№ №	Дата	Отключение время	Дата	Включение время	Причина аварии	Место аварий	Мероприятия по устранению	Объем недопоставле нной электрической энергии кВт ч
<b>участок ЛГО</b>								
Аварийные ситуации отсутствовали								
<b>участок МГО</b>								
1	01.02.17	13-00	01.02.17	15-00	повреждение кабеля	ТП-1, Ленинск- 0,4 кВ	установка муфты	46
2	16.03.17	16-00	16.03.17	18-00	сгорел контакт	КТПН-новый Хребет	замена пинцета на высоковольтную вставку	62
3	28.03.17	10-00	28.03.17	14-00	пробой изолятора ШФ10	ТП-1, ВЛ-6 кВт Хребет	замена изолятора	444
<b>Итого количество аварий 3</b>								<b>552</b>



Директор ООО "МЭС"

Иванов М.В.