

Отчет по авариям по ООО "МиассЭнергоСтрой" по участкам ЛГО и МГО за 2 квартал 2014г

№ №	Дата	Отключение время	Включение время	Причина аварии	Мероприятия по устранению	Объем недопоставле нной электрической энергии кВт ч
участок ЛГО						
1	30.06-01.07.2014	23-00	12-00	Выход кабеля из строя	Восстановление КЛ-0,4 кВ	163
ИТОГО						163
участок МГО						
Аварийные ситуации отсутствовали						

Директор ООО "МЭС"



Иванов М.В.