

Отчет по авариям по ООО МиассЭнергоСтрой" по участкам ЛГО и МГО
2 квартал 2015г

за

№ №	Дата	Отключение время	Включение время	Причина аварии	Мероприятия по устранению	Объем недопоставле нной электрической энергии кВт ч
участок ЛГО						
1	30.04.15	14-00	21-00	Замыкания кабеля 0,4 кВ	Восстановлени е КЛ-0,4 кВ	168,0
2	11.05.15	8-00	16-30	Выход кабеля из строя	Восстановлени е КЛ-0,4 кВ	101,3
ИТОГО						269,3
участок МГО						
1	12.05.15	16-00	19-00	Выход кабеля из строя	Восстановлени е КЛ-0,4 кВ	101,3
ИТОГО						370,6

Директор ООО "МЭС"



Иванов М.В.