

Сводные данные об аварийных отключениях и объеме недопоставленной электроэнергии по ООО
 МиассЭнергоСтрой"
 за 2 Квартал 2017г

№ №	Дата	Отключение время	Дата	Включение время	Причина аварии	Место аварий	Мероприятия по устранению	Объем недопоставле нной электрической энергии кВт ч
Участок ЛГО								
1	07.05.2017г.	13 - 10 ч	07.05.2017г.	14 - 00 ч.	Захлест проводов	РП - 6 яч. № 14	Включили МВ - 6 кВ, РП - 6 яч. № 14	25
2	07.05.2017г.	15 - 00 ч	07.05.2017г.	18 - 00 ч.	Отключился МВ - 6 кВ, захлест линии	ЦРП, яч. № 18	Включили МВ - 6 кВ, ЦРП, яч. № 14	22
3	21.05.2017г	23 - 00 ч.	22.05.2017г.	10 - 00 ч.	Отключился МВ - 6 кВ яч. № 19 РП - 5	ВЛ - 6кВ, РП - 5	Переключение потребителей на РП - 6	474
Участок МГО								
Аварийные ситуации отсутствовали								
Итого количество аварий 3								521

Директор ООО "МЭС"



Иванов

Иванов М.В.