

Отчет по авариям по ООО МиассЭнергоСтрой" по участкам ЛГО и МГО за 3 квартал 2014г

№ №	Дата	Отключение время	Включение время	Причина аварии	Мероприятия по устранению	Объем недопоставленной электрической энергии кВт ч
участок ЛГО						
1	07.08.14	8-00	17-00	Повреждение кабеля	Восстановление КЛ-0,4 кВ	32,72
2	14.08.14	8-00	17-00	Повреждение кабеля	Восстановление КЛ-0,4 кВ	16,67
3	26.09.14	15-00	20-30	Захлест проводов(погодные условия)	Восстановление ВЛ- 6 кВ	188
ИТОГО						237,39
участок МГО						
Аварийные ситуации отсутствовали						

Директор ООО "МЭС"



Иванов

Иванов М.В.