

Сводные данные об аварийных отключениях и объеме недопоставленной электроэнергии по ООО
 МиассЭнергоСтрой"
 за 3 Квартал 2017г

№	Дата	Отключение время	Дата	Включение время	Причина аварии	Место аварий	Мероприятия по устранению	Объем недопоставле нной электрическо й энергии кВт ч
Участок ЛГО								
1	03.07.2017г.	11 - 00 ч.	03.07.2017г.	11 - 30 ч.	Грозовой фронт, отключился МВ - 6 кВ	ЦРП 35/6 кВ, яч. № 18 "Котельная - резерв"	Включили МВ - 6 кВ, яч. № 18 "Котельная - резерв"	1,5
2	06.07.2017г.	21 - 00 ч.	07.07.2017г.	10 - 30 ч.	Слетел изолятор с траверсы	РП - 6, яч. № 14, ВЛ - 6кВ	Установили изолятор на траверсе	105,6
3								
Участок МГО								
4	20.07.17	21 - 01 ч.	21.07.17	16 - 00 ч.	Гроза	КВЛ, ТП-1,2 пос.Ленинск	Замена разъядника РВО- 6, установка муфт ЗСТП 70-120-2шт., ААШВ 3-95- 5м	18,748
5								
Итого количество аварий 3								125,85

Директор ООО "МЭС"



Иванов М.В.