

Таблица 5 - Программа снижения потерь электроэнергии

ООО "МиассЭнергоСтрой"
наименование ТСО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Ответственная служба	Объем мероприятий	Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/%	
		начало	окончание			2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организационные мероприятия						
1.1	Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ	2014 год	2015 год	ПТО	18 шт.	0,2	0,2
1.2	Сокращение продолжит. ремонта основ. оборудов. подст. 6-10 кВ	2014 год	2015 год	ПТО	2 ПС	0,15	0,15
1.3	Оптимизация мест размыкания 6(10) кВ с двухсторонним питанием	2014 год	2015 год	ПТО	7 шт.	0,2	0,2
1.4	Оптимизация установившихся режимов	2014 год	2015 год	ПТО	15 шт.	0,1	0,1
1.5	Снижение расхода на собственные нужды	2014 год	2015 год	ПТО	3 ПС	0,1	0,1
2	Технические мероприятия	2014 год	2015 год				
2.1	Замена проводов на перегруженных линиях 6-10 кВ	2014 год	2015 год	Участок МГО, ЛГО	4,5 км	0,25	0,25
2.2	Замена проводов на перегруженных линиях 0,4 кВ	2014 год	2015 год	Участок МГО, ЛГО	6,5 км	0,3	0,3
2.3	Замена перегруженных/недогруженных силовых трансформаторов	2014 год	2015 год	Участок МГО, ЛГО	8 шт.	0,2	0,2
2.4	Замена ВЛ на СИП	2014 год	2015 год	Участок МГО, ЛГО	3,2 км.	0,3	0,3
3	Совершенствование систем расчетного и технического учета	2014 год	2015 год				
3.1	Замена технического учета на ПС	2014 год	2015 год	ПТО	12 шт.	1,2	1,2
3.2	Проведение рейдов в производственном секторе	2014 год	2015 год	Инспекция	30 шт.	2,5	2,5
3.3	Проведение рейдов в коммунально-бытовом секторе	2014 год	2015 год	Инспекция	820 шт.	1,7	1,7
4	Всего					8,55	8,55
4.1	СПРАВОЧНО:Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии						
4.2	Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть						



Иванов

директор ООО "МЭС" М. В. Иванов
Ф.И.О.