

Сводные данные об аварийных отключениях и объеме недопоставленной электроэнергии по ООО
 МиассЭнергоСтрой"
 за 2 Квартал 2016г

№ №	Дата	Отключение время	Дата	Включение время	Причина аварии	Место аварий	Мероприятия по устранению	Объем недопоставле нной электрической энергии кВт ч
участок ЛГО								
1	15.04.16	22-45	15.04.16	23-30	сгорела вставка	ТП-3, ВРУ-0,4 кВ	замена вставки	6
2	11.05.16	00-00	12.05.16	03-00	Вышел из строя разрядник	КТПП- "СельхозЭнер го"	Замена разрядника	51
3	17.06.16	21-00	20.06.16	16-00	Сгорел провод на отходящей опоре	ТП-30	Замена провода	50
4	19.06.16	18-20	19.06.16	19	Пробой кабеля 6кВ	ТП-23	Переключение на ВЛ-6кВ	4,8
участок МГО								
1	15.04.16	22-45	15.04.16	23-30	сгорела вставка	ТП-3, ВРУ-0,4 кВ	замена вставки	6

Директор ООО "МЭС"



Иванов М.В.